

Pulsafeeder SPO
27101 Airport Road
Punta Gorda, FL 33982
Telephone No. (941) 575-3800



European Union (EU)
OBL Metering Pumps
Via Kennedy, 12 - 20090
Segrate - Milano - Italy

Ürün Güvenliği Talimatları

Products: Pulsatrol MC9000 Series Controllers
Model No. **Controller models:** MC9X, where X can be up to 7 alphanumeric characters overall;



WARNING

Giriş güç kablosunu güç kaynağından ürünün muhafaza açmadan önce kesilmelidir.



WARNING

Denetleyicisi tüm uygulanabilir elektrik kodları uygun olarak kablolu olabilir.



WARNING

Giriş gücü 230VAC, tek fazlı olmalıdır.



WARNING

Eğitimli servis personeli yerel kodları uygun olarak tüm elektrik bağlantılarını yapmak için gerekli olan. Bu ürünü hiçbir işleci onarabileceği parçalar içerir.



WARNING

Herhangi bir geçiş bağlantı Monofaze olmalı ve ürün için giriş gerilimi olarak aynı gerilim için dekor bağlı aygıtları. (e. g. 230VAC ürünleri sadece bağlı aygıtları 230VAC geçişi destekler).



WARNING

Giriş güç kablosunu, ürünün kasa açma ve elektrik herhangi bir bağlantı yapmadan önce güç kaynağından kesilmelidir.



WARNING

Yedek sigortaları aşağıda belirtilen derecelendirme eşleştigiinden emin olun. Sigorta başvuru: F1 & F2 tipi: 5A, IEC 60127-2 • 250 VAC • gecikme süresi T Sigorta onaylanmış ve aynı türü olarak özgün olmalıdır.



NOTE

Denetleyici (yani, kendi kablolama, devre kesici, vb..) bir özel güç şube bağlanması gerekir.



NOTE

Bir anahtarı ve şalter, birimin bağlantısını kesmeden aygıtı olarak işaretlenmiş yükleme de dahil edilmelidir. Ünite birbirine yakın olmalı ve kullanıcı tarafından kolayca ulaşılabilir.



NOTE

Panel montaj donanım 12 kilo verdim desteklemelidir. Delik konumları için ürün kılavuzu montaj deliği desene bakın.



NOTE

Aletin ek koruma için aşırı gerilim koruyucu kullanılması önerilir.