

Pulsafeeder SPO  
27101 Airport Road  
Punta Gorda, FL 33982  
Telephone (941) 575-3800



European Union (EU)  
OBL Metering Pumps  
Via Kennedy, 12 - 20090  
Segrate - Milano - Italy

## Ürün Güvenli i Talimatları

### Products: Model No.

MicroTrac; MicroVision Cooling Tower; MicroVision Timer; MicroVision Boiler Controllers

**Cooling tower controller models:** MVS1YZ-X or MVS2YZ-X, where Y can be P or X; where Z can be A, B, C, D, F or X and X is a Suffix Code and can be any alphanumeric character, up to 11 alphanumeric characters overall; **MicroVision Timer models:** MVT1YZ-X or MVT2YZ-X, where Y can be P or X; where Z can be A, B, C, D, F or X and X is a Suffix Code and can be any alphanumeric character, up to 9 alphanumeric characters overall; **Boiler controller models:** MVBX Y E Z O L X or MVBX Y E Z O L X, where Y can be P or C; where E can be H or Blank; where Z can be A, B, C, D, E, F or X; where O can be X or S; where L can be 3 digit cable length; and X is a Suffix Code and can be any alphanumeric character, up to 9 alphanumeric characters overall; **MicroTrac models:** MTC 1 Y S Z X or MTC 2 Y S Z X, where Y can be X, L or P; where S can be X or T; where Z can be A, B, F, L or X; and X = Suffix Code, and can be any alphanumeric character, up to 11 alphanumeric characters overall, not safety related.



WARNING

Giri güç kablosunu güç kayna ından ürünün muhafaza açmadan önce kesilmelidir.



WARNING

Denetleyicisi tüm uygulanabilir elektrik kodları uygun olarak kablolu olabilir.



WARNING

Giri gücü 230VAC, tek fazlı olmalıdır.



WARNING

E itimli servis personeli yerel kodları uygun olarak tüm elektrik ba lantılarını yapmak için gerekli olan. Bu ürünü hiçbir i leci onarabilece i parçalar içerir.



WARNING

Herhangi bir geçi ba lantı Monofaze olmalı ve ürün için giri gerilimi olarak aynı gerilim için dekor ba lı aygıtları. (e. g. 230VAC ürünleri sadece ba lı aygıtları 230VAC geçi i destekler).



WARNING

Giri güç kablosunu, ürünün kasa açma ve elektrik herhangi bir ba lantı yapmadan önce güç kayna ından kesilmelidir.



WARNING

Yedek sigortaları a a ıda belirtilen derecelendirme e le ti inden emin olun. Sigorta ba vuru: F1 & F2 tipi: 5A, IEC 60127-2 • 250 VAC • gecikme süresi T Sigorta onaylanmı ve aynı türü olarak özgün olmalıdır.



NOTE

Denetleyici (yani, kendi kablolama, devre kesici, vb..) bir özel güç ube ba lanması gerekir.



NOTE

Bir anahtarı ve alter, birimin ba lantısını kesmeden aygıtı olarak i aretlenmi yükleme de dahil edilmelidir. Ünite birbirine yakın olmalı ve kullanıcı tarafından kolayca ula ılabilir.



NOTE

Panel montaj donanım 12 kilo verdim desteklemelidir. Delik konumları için ürün kılavuzu montaj deli i desene bakın.



NOTE

Aletin ek koruma için a ırı gerilim koruyucu kullanılması önerilir.